

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«14» апреля 2022 г.  
учётный № проверки 53220061000200923016



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Новгородской области

(173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-27-94)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Маловишерскому и Окуловскому районам

(174352, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д. 2, тел. (816-57) 23-680)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детскому саду № 8 г. Окуловка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №17 от «31» марта 2022 г. в период с «08» апреля 2022 г. по «14» апреля 2022 г. заместителем главного государственного инспектора Маловишерского и Окуловского районов по пожарному надзору Крюковым Михаилом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении здания детского сада по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Озерки, д.41

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал(а) представитель контролируемого лица: Тихая Ирина Олеговна, заведующий

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения обязательны х	Отметка о выполнении

	нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности и	
1.	Огнетушитель №9 у пищеблока не расположен на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальной подставке из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание.	п. 409 Правил противопожарного режима РФ	01.10.2022	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Тихая Ирина Олеговна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель начальника отдела НД и ПР  
по Маловишерскому и Окуловскому районам  
управления НД и ПР Главного управления  
МЧС России по Новгородской области  
капитан внутренней службы

Крюков М.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575979

Владелец Тихая Ирина Олеговна

Действителен с 09.03.2022 по 09.03.2023